



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-351-01/24-02/03
URBROJ: 2196-14-01-24-4
U Vukovaru, 13. lipnja 2024. godine

OGLAŠENO NA
OGLASNOJ PLOČI

20. 06. 2024.



Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbi članka 82. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj: 64/08), objavljuje:

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
sustava zaštite od velikih voda desne obale rijeke Vuke na rkm 2+885, Vukovarsko-srijemska
županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar.

Pravni temelj za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš:

Odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj: 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale iz Priloga III Uredbe, nadležno upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu, provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvat na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata:

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

Lokacija zahvata:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području Vukovarsko-srijemske županije, u Gradu Vukovaru, desna obala rijeke Vuke na rkm 2+885, na k.č. br. 1481/4, 7202/2, 7202/3, 1500/9, 3072/2, 3072/1, k.o. Vukovar.

Sažeti opis zahvata:

Koncepcija rješenja predviđa izgradnju sustava zaštite od velikih voda desne obale rijeke Vuke na rkm 2+885 izgradnjom nasipa za obranu od poplava za zaštitu hrama Prepodobne mati Paraskeve u Vukovaru s uklapanjem istog u okolnu visoku lesnu gredu. Nasip bi trebao biti zemljana nasuta građevina s montažno-demontažnim otvorom kod pješačkog drvenog mosta preko Vuke. Uzvodni dio nasipa od prilazne ceste do montažno-demontažnog otvora procjenjene je dužine oko 90 metara, otvor za postavljanje montažno-demontažnog sustava obrane od poplava je približne duljine 40 metara, dok je nizvodni dio nasipa od montažno-demontažnog otvora približne duljine 80 metara. Razina zaštite od poplava treba biti za vjerojatnost pojave velikih voda 100-godišnjeg povratnog perioda Dunava i Vuke u Vukovaru s nadvišenjem za 1,20 metara (apsolutna kota nasipa treba biti 85,08 m n.j.m.). Završetke zemljanih nasipa s obje strane otvora za montažno-demontažni zaštitni sustav potrebno je riješiti armirano-betonskim trapeznim suženjem profila nasipa sa svim potrebnim elementima za montažu pokretnog sustava obrane od poplava. Koncepcija rješenja također uključuje izgradnju sustava potrebnog za evakuaciju voda izvora Dobra voda pri svim vodostajima rijeke Vuke. Odvodnju viška voda s izvora Dobra voda u Vuku treba predvidjeti gravitacijski za malovodnih perioda rijeke Vuke, a u razdobljima visokih vodostaja rijeke Vuke treba predvidjeti crpljenje

predmetnih voda u rijeku Vuku. Crpnim sustavom potrebno je predvidjeti i evakuaciju oborinske odvodnje s lokacije predmetnog sakralnog lokaliteta u rijeku Vuku bez obzira na razine vodostaja rijeke Vuke. Konceptijsko rješenje razmotra mogućnost povećanja izdašnosti izvora Dobra voda tijekom razdoblja smanjenog dotoka voda iz izvora Dobra voda. Smještaj gravitacijsko/precipnog sustava ne smije narušiti okoliš objekta i sadašnje vizure hrama Prepodobne mati Paraskeve. Predmetni sustav izvest će se u cilju zaštite od poplava Crkve Prepodobne mati Paraskeve u Vukovaru. Uz zaštitu od velikih voda ili uspora rijeke Vuke projektom će biti predviđena i evakuacija oborinskih voda i voda s izvora Dobra voda, kada to nije moguće gravitacijskom otjecanjem. Predloženo je nekoliko varijantnih rješenja, zaključeno je da je odabrana varijanta 3. Koja sadrži elemente varijante 1, koje su vezane za samu izvedbu nasipa i sustav evakuacije voda iz izvora Dobra voda, dok je osnovna razlika u završetku krilnog zida oko kojega se oblikuje zemljana kegle. Kegle je nakon izgradnje moguće obložiti dekorativnim elementima ili zatravniti.

Sažeti opis postupka:

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome, da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije, kao i rezultate Prethodne ocjene.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek;
2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Zvonarska 57e, 32100 Vinkovci;
3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Vukovarsko-srijemske županije, Trg Vinkovačkih jeseni 1, 32100 Vinkovci;
4. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci;
5. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Vukovar, Županijska 5, 32000 Vukovar i
6. Grad Vukovar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti ova Informacija objavljuje se na internetskoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vuszh.hr) te na oglasnim pločama Vukovarsko-srijemske županije Županijska 11, Vukovar i Grad Vukovar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar. Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: *Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar* u roku od **30 dana od dana objave ove Informacije na internetskoj stranici**, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

Vukovarsko-srijemska županija objaviti će se na svojim službenim stranicama (www.vuszh.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



Zamjenica pročelnice:

Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.