



REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA



GRAD VUKOVAR
STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU
KLASA: 406-01/17-01/89
URBROJ:2196/01-02-17-7
Vukovar, 28. prosinca 2017.

Na temelju članka 198., stavka 4. ZJN 2016, javni naručitelj, Grad Vukovar, na nacrt Dokumentacije o nabavi radova na energetske obnovi zgrade Ekonomske škole Vukovar, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Dana 21. prosinca 2017. godine Grad Vukovar je na svojim internetskim stranicama <http://www.vukovar.hr/vijesti/sve-vijesti/10970-javne-usluge-iz-dodatka-ii-b-zakona-o-javnoj-nabavi-2> objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik za izvođenje radova na energetske obnovi zgrade Ekonomske škole Vukovar.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je 5 (pet) dana od dana stavljanja obavijesti na internetskim stranicama Grada Vukovara, odnosno zaključno sa istekom 27. prosinca 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke pošte, dostavio je jedan gospodarski subjekt.

Primjedbe i prijedlozi:

"Kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti navedeno je da gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio radove iste ili slične predmetu nabave čija pojedinačna vrijednost iznosi najmanje 3.000.000,00 kn bez PDV -a. Vrijednost izvršenih radova mora se odnositi na jedan izvršeni ugovor.

Ovim putem molimo Vas da dozvolite da gospodarski subjekti dostave maksimalno dvije ili tri potvrde čija zbrojena vrijednost iznosi 3.000.000,00 kn bez PDV-a jer će te samim time omogućiti većem broju gospodarskih subjekata sudjelovanje u predmetnom postupku javne nabave."

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te u tom dijelu neće mijenjati dokumentaciju o nabavi. Naručitelj je propisao uvjet sukladno ZJN 2016, a isti se traži u mjeri opravdanoj predmetom i procijenjenom vrijednošću nabave što je za naručitelja dokaz da gospodarski subjekt ima dostatno iskustvo odnosno da naručitelj može očekivati ispunjenje ugovornih obveza u zadanom roku, stručno i kvalitetno (obrazloženje će se dodati u dokumentaciju o nabavi).

Tijekom savjetovanja naručitelj je uočio potencijalne nejasnoće u dokumentaciji o nabavi te će stoga izvršiti izmjene kako slijedi.

Kako projektna dokumentacija ne sadrži shemu stolarije, naručitelj će izmijeniti troškovničke stavke koje se odnose na stolariju na način da se stolarija izrađuje prema postojećoj i da se mjere uzimaju na licu mjesta. Nadalje, u opisu stolarskih radova danim točkom 2.4. troškovnika dodati će se navod da se traženi koeficijent prolaza topline $U_{max} 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ odnosi na cijeli proizvod (staklo i profil) te da su profili ugradbene dubine min 70mm.

Također, naručitelj će izmijeniti članak 24. stavak 1. prijedloga ugovora kako bi ga uskladio s točkom 5.6. dokumentacije o nabavi na način da se jamstveni rok odnosi na izvedene radove i ugrađenu opremu.

Voditelj stručnog povjerenstva
za javnu nabavu:
Domagoj Centner